

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 5/\_\_\_\_\_**

Явленский с.о.  
Место составления

27.02.2024 г.  
Время 13:40

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 5 от 12.02.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

Есенгазин Жулдыз Мерекенович - Начальник отдела  
МОЛДАШ ЕРЖАН ЕРЛАНҰЛЫ - Главный специалист  
БЕКТАСОВ АЗАТ БАУРЖАНОВИЧ - СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР  
ИЛЮБАЕВ НУРБОЛ ДУМАНОВИЧ - Старший инженер

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение «Берликская начальная школа» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

Коммунальное государственное учреждение «Берликская начальная школа» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, Бирлик, Ленина (улица), 81.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 23.02.2024 - 27.02.2024**

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Берликская начальная школа» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	На объекте отсутствует инструкция, устанавливающая для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим. п. 5 «Правил пожарной безопасности» (далее по тексту – Правила), утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; ✓	
2	Ответственным должностным лицом не проведено техническое обслуживание ручных огнетушителей перезарядка и переосвидетельствование. п. 9 Правила; ✓	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В помещениях дежурного персонала школы (на вахте) отсутствует табличка с указанием номеров телефона противопожарной службы "101" и единой дежурно-диспетчерской службы "112". п. 10 Правила; ✓	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций с подтверждением огнезащитной эффективности. п. 21 Правила; ✓	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Не проведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. п. 87 Правила; ✓	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Отсутствует договор на обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации. п.67, п. 70 пп.7 Правила;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

*Ковалев специалист ОЧС Мухомов С.С.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

*Ознакомлен Ковалев С.С. Ковалев С.С.*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

*Замечаний нет Ковалев С.С. Ковалев С.С.*

Приложение на «\_\_» листах

«27» 02 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.